

Ao

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DEISTRITO FEDERAL- DER-DF

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Ref. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL- N 001/2018

Tendo em vista o disposto no item 19.2 do edital acima referenciado, vimos, tempestivamente conforme ali estabelecido, solicitar que seja encaminhado ao Pregoeiro (a) os seguintes PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO :

- 1- As fundações para reforço constantes do Projeto Básico fornecido, bem como aquelas especificadas e cotadas nas planilhas de custo tiveram como opção o emprego de tubulões escavados manualmente a céu aberto, com profundidade média estimada em 25,00m.

Perguntamos se ficará facultado ao vencedor do certame, ao apresentar seu Projeto Executivo, a opção por outro tipo de fundação .

Nossa solicitação se deve ao fato de que a solução adotada, com tal profundidade, apresenta riscos muito elevados, demandando cuidados e aparelhamentos inclusive exigidos pelas Normas Regulamentadoras, que tornam o serviço incompatível com o prazo de execução estipulado pelo edital, e custo superior ao que compõe a planilha de custo.

Caso os estudos e levantamentos efetuados demonstrem improcedente nossa ressalva, gostaríamos que fossem prestados os competentes esclarecimentos , inclusive com informações sobre sondagens ou prospecções que embasaram os termos e parâmetros do edital em referência.

- 2- O escoramento metálico , item que é reconhecido pelos próprios termos do edital (11.9) como especializado e aceito como terceirizado, apresenta preço unitário incompatível com as cotações informadas no mercado.

Em que pese se enquadrar como componente do SICRO ( item 2106235) encontramos divergência de valores bastante representativa.

Obviamente levamos em conta a utilização de pelo menos 2,5 meses do escoramento, que deverá ser montado anteriormente às demolições, e retirado após as protensões.

Do mesmo modo, aguardamos os esclarecimentos necessários , com as informações pertinentes. Importante ressaltar que o período cobrado pelas empresas é contado a partir da retirada do material no pátio do fornecedor , até a devolução no mesmo local.

Atenciosamente

RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES PROJETOS E CONSULTORIA LTAD

JOÃO CARLOS PIMENTA  
SÓCIO GERENTE