

Ciente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.

Folha No.: 2

Local: DIVERSOS LOCAIS NA EPNB - BRASÍLIA/DF

Obra No.: 2269

Data: 06/05/14

Des./Dig.: Grazielle Valle

Eng.: Alexandre Resque

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes		Penetração No. Golpes /30 cm											Cota: 0,00 m
					1a.e 2a. Penetrações											Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.
			2a.e 3a. Penetrações											Inicial: 23,20m em 30/04/14		
			Gráfico											Final: 23,00m em 05/04/14		
Classificação da camada																
N.A. 23,00	19	24.00	16	17												Argila arenosa, vermelha, rija a dura
	20		15	16												
	21		18	20												
	22		17	20												
	23		14	14												
	24	12	12	Argila arenosa, vermelha, consistência média												
	25	10	10													
	26	6	7													
	27	5	6													
	28	9	9													
SONDAGEM LIMITADA PELO CLIENTE																

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm
Ø Ext.: = 50,8 mm

Peso: 65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

☐ NFO
☐ NFE
☐ ST

Amostra não recuperada
 N. d'água não foi obs.
 N. d'água não encontrado
 Sondagem à trado

O/N

Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes

P/N

Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente

SOLTEC ENGENHARIA LTDA