

Ciente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.

Folha No.: 2

Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF

Obra No.: 2269

Data: 06/01/15

Des./Dig.: Caroline Souza

Eng.: Alexandre Resque

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes		Penetração No. Golpes /30 cm											Cota: 0,00 m	
					----- 1a.e 2a. Penetrações ————— 2a.e 3a. Penetrações											Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.	
					Gráfico											Inicial: 22,93m em 18/12/14 Final: 23,07m em 19/12/14	
			1°+ 2°	2° + 3°	10	20	30	40	50	60	70	Classificação da camada					
N.A. 23,07	(19)		4	4									Argila arenosa, vermelha, mole a consistência media				
	(20)		4	4													
	(21)		3	3													
	(22)		4	4													
	(23)		5	6													
	(24)		6	6													
	(25)		9	8													
	(26)		6	6													
	(27)		7	8													
	(28)		8	9													
	(29)		10	10													
	(30)		9	7													
	(31)	30.00	8	8									Argila arenosa, variegada, consistência media				
	(32)	31.00	21	27													
	(33)		31	43									Areia siltosa, variegada, compacta a muito compacta				
	(34)		48	57													
(35)		34	-														
(36)		35 15	-														
(37)	36.00	35 5	-														
Revestimento Ø Ext.: 3"				O NFO NFE ST	Amostra não recuperada N. d'água não foi obs. N. d'água não encontrado Sondagem à trado							O/N	LIMITE DE SONDAGEM Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes				
Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm Ø Ext.: = 50,8 mm												P/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente				
Peso:65 kg - Altura de Queda = 75 cm.																	

SOLTEC ENGENHARIA LTDA