

Brasília/DF, 30 de junho de 2021.

Ao

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

Comissão Julgadora Permanente

REF.: Edital RDCI N° 001/2021

A empresa TRIER ENGENHARIA S/A, com sede no SOF/Norte, Quadra 01, Conjunto. "D", n°. 16 - Brasília - DF, Fone/Fax (61) 3465-2046, interessada em apresentar proposta de preços no RDCI N° 001/2021, vem pelo presente, solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. Conforme imagem extraída do projeto disponibilizado, o concreto da superestrutura deverá ter o $F_{ck} \geq 50$ Mpa.

NOTAS:			
1 - Resistência do concreto: superestrutura - $F_{ck} \geq 50$ MPa; mesoestrutura - $F_{ck} \geq 30$ MPa; blocos e encontros - $F_{ck} \geq 25$ MPa;			
REC	01/2021	PROJETO DECAL	-
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	APROVAÇÃO
01		INFRAESTRUTURA URBANA LTDA E.A. 01.17.15 BALÃO DO ITAPUÁ - BRASÍLIA/DF CIPAL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	<i>C. Godin</i>
INF		ITAPUÁ - RA XXVII DF-015(EPTM)/DF-001(EPCT) DESENHO CONCEITUAL PLANTA VIADUTO A - BALÃO DO ITAPUÁ	
GERAL	FOLHA 01/02		
PROJETO	DESENHO	CONTENDO	VISTO
ESCALA	REVISÃO	DATA	01/2021
PROJETO ESTRUTURAL			

Porém, no orçamento foi considerado o concreto da superestrutura de $F_{ck} \geq 30$ Mpa.

Solicitamos a correção do orçamento referencial, visto que o mesmo não está de acordo com o anteprojeto disponibilizado.

Atenciosamente,



TRIER ENGENHARIA S/A
Robson Irineu de Freitas
Engº Civil - CREA 28178/D-DF
Departamento de Orçamento e Concorrência



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Geral
Superintendência Técnica

Despacho - DER-DF/DG/SUTEC

Brasília-DF, 01 de julho de 2021.

À **DMASE**,

Em resposta à solicitação de esclarecimento da Empresa TRIER (65008568), informamos que o **Fck do concreto da Superestrutura** também poderá ser **maior ou igual a 30 Mpa**.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PLINIO FABRÍCIO MENDONÇA FRAGASSI - Matr.0246710-0, Superintendente Técnico(a)**, em 01/07/2021, às 14:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **65034636** código CRC= **DCE66737**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro SAM - CEP 70620-030 - DF

(61)3111-5629

00113-00010087/2021-06

Doc. SEI/GDF 65034636

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Materiais e Serviços

Carta n.º 68/2021 - DER-DF/DG/SUAFIN/DMASE

Brasília-DF, 01 de julho de 2021

À Empresa**TRIER ENGENHARIA S/A****Referente Edital - RDCi Nº 001/2021****E-mail - robson.freitas@trier.eng.br****Prezados Senhores,**

Em resposta ao e-mail encaminhado por essa empresa, quanto ao edital em referência e após consulta a área técnica - Superintendência Técnica, informamos:

"Que o **Fck do concreto da Superestrutura** também poderá ser **maior ou igual a 30 Mpa.**"

Solicitação de Esclarecimento - 65008568

Atenciosamente,

Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Serviços



Documento assinado eletronicamente por **ANA HILDA DO CARMO SILVA - Matr.0094068-2, Diretor(a) de Materiais e Serviços**, em 01/07/2021, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=65084015 código CRC= **0754008E**.

05/07/2021

SEI/GDF - 65084015 - Carta

Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro SAM - CEP 70620-030 - DF

(61)3111-5583

00113-00010087/2021-06

Doc. SEI/GDF 65084015